




Documento N° 240233

Expendiente: PY15-0063

**DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO
UNE 85246-1: 2009**

Empresa: **PERFILES PLECK, S.A.L.
CALLE EDISON 7.
BENISSA. ALICANTE.**

Sección y/o fotografía:



Producto: **CAJÓN DE PERSIANA.**

Modelo: **Serie: CAJÓN 185 DECORATIVO**

Material: **PVC**

Cajón de 185 PVC Decorativo con aislante Neopor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	240229	12.02.2015
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	CLASE E₃₀₀₀	240229	12.02.2015
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	3000 Pa	240229	12.02.2015
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	0,78 W(m²K)	240232	05.02.2015
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	36(-1;-3) dB	240230	13.01.2015
Cajón de 185 PVC Decorativo con aislante Neopor y lámina asfáltica de 4 mm de espesor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	0,82 W(m²K)	240232	05.02.2015
Aislamiento acústico. (*) UNE-EN ISO 10140-2:2011	40(-1;-3) dB	240231	14.01.2015

Navarrete a 12 de Enero de 2016



Luis García Viguera
Director Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.

